



PROTOKOL O ZKOUŠCE . 4282/20

Vzorek ke zkoušení předkládá: Obec Mezno
Mezno 57
257 86 Miličín

Kontaktní údaje: Paní Eva Otradovcová, tel. 728 778 525, starosta@mezno.cz

Evidenční číslo zhotovitele: 244/2009
číslo vzorku: **7578/2020**

Vzorek odebral: Stránská Kateřina

Metoda odběru vzorku: akreditovaný dle SOP-V-01(SN ISO 5667-5)

Typ vzorku: prostý (bodový) vzorek

Plán vzorkování ze dne: 5.5.2020

Datum přijmu vzorku: 7.5.2020

Datum provedení zkoušek: 7.5.2020 - 7.5.2020

Matrice vzorku: voda pitná

Místo odběru vzorku: **Mezno .p. 57 - kulturní dům**

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze vzorků uvedených na tomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře se protokol o zkoušce nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem $k = 2$.

Za správnost odpovídá:

Ing. Markéta Dvořáková, vedoucí zkušební laboratoře



V Chrudimi dne: 12.5.2020

Výsledky zkoušek

íslo vzorku	7578
Ozna ení vzorku	Mezno .p. 57
Popis	kuchy - d ez
Matrice vzorku	voda pitná
Za átek odb ru vzorku - datum, as:	6.5.2020 11:30

Chemický rozbor

Parametr	Jednotka	Výsledek	Zkuš. metoda	NM	Limit. hodnota	Typ limitu	Vyh.
Chloroform	µg/l	13,9	SOP - 63	15 %	30	MH	ano

-----Konec výsledkové ásti protokolu o zkoušce-----

Použití metody zkoušení

Metoda	A/N	Identifikace metody	Místo provedení zkoušky
SOP - 63	A	SN EN ISO 10301, SN 75 7550	2

Vysv tlivky:

A/N Akreditovaná/neakreditovaná zkouška

NM Nejistota m ení

KTJ Kolonie tvo ící jednotku

NMH Nejvyšší mezní hodnota

MH Mezní hodnota

DH Doporu ená hodnota

Hodnocení je provedeno dle vyhlášky . 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném zn ní.

Hodnocení zpracoval: Ing. Eva Novotná

Místo provedení zkoušky:

2. Laborato Chrudim

-----Konec protokolu o zkoušce-----